



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 АССОЦИАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.Н.00044/23

### ЗАЯВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД «ВЛАСТЬ ТРУДА»  
 (АО «ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД «ВЛАСТЬ ТРУДА»). ОГРН 1025800972988, ИНН 5804001081.  
 Адрес: 442150, РОССИЯ, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНЕЛОМОВСКИЙ РАЙОН,  
 НИЖНИЙ ЛОМОВ ГОРОД, ШИРОКИЙ ПЕРЕУЛОК, 31.  
 Телефон: +7 (8415) 44-14-40, +7 (8415) 44-47-53, адрес электронной почты: office@fzlomov.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД «ВЛАСТЬ ТРУДА»  
 (АО «ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД «ВЛАСТЬ ТРУДА»). ОГРН 1025800972988, ИНН 5804001081.  
 Адрес: 442150, РОССИЯ, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНЕЛОМОВСКИЙ РАЙОН,  
 НИЖНИЙ ЛОМОВ ГОРОД, ШИРОКИЙ ПЕРЕУЛОК, 31.  
 Телефон: +7 (8415) 44-14-40, +7 (8415) 44-47-53, адрес электронной почты: office@fzlomov.ru.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, дом 12, корпус 2, строение 14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68. Телефон: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия профильные из древесно-полимерного композита (ДПК): доска террасная пустотелая, плотностью от 700 до 1000 кг/м<sup>3</sup>; доска террасная полнотелая, доска заборная полнотелая, ступень полнотелая, общей плотностью от 1000 до 1300 кг/м<sup>3</sup>, товарного знака «GREENWERK, общей толщиной от 11 до 24 мм, выпускаемые по ТУ 16.21.22-015-00255214-2021.  
 Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 16.21.22.000  
 код ТН ВЭД: 4413 00 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г4 (сильногорючие);  
 ГОСТ 30402-96 – Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые);  
 ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 - Группа дымообразующей способности – ДЗ (с высокой дымообразующей способностью);  
 ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 - Группа токсичности продуктов горения – ТЗ (высокоопасные по токсичности продуктов горения).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Протокол испытаний № ППБ-341/04-2023 от 06.04.2023 г., выданный испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90. Акт анализа состояния производства № 02-ДС/01-03/23 от 10.03.2023 года, проведенный Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).  
 Схема сертификации 1с.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

-

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия хранения: в заводской упаковке в сухих вентилируемых помещениях на деревянных подкладках рассортированными по типам и размерам. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня отгрузки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.04.2023 по 16.04.2028



Руководитель  
 (Заместитель руководителя)  
 органа по сертификации

Н.М. Грецкий

Эксперт

Е.А. Медвелева 006235